

DAVLUMBAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Birim: Orman Fakültesi

Tarih: 06/11/2024


1. KONU ve KAPSAM:

Satın alma yolu ile temin edilecek olan davlumbaz teknik özellikleri ve diğer hususları içermektedir.

2. GEREKÇE (Özelikle acil zorunlu alımlar için mutlaka doldurulmalıdır):

Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak olan malzemelerin temini

3. SATIN ALINACAK MALZEMENİN ADI, GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLERİ:



Teknik Özellikler

- Dış Ölçüler (GxDxY) cm: 1500 x 750 x 600 mm
- Gövde kabin yapısı: Elektrostatik Epoksi boyalı Galvaniz çelik
- Fan debisi: 2300 – 2600 m³ aralığında olmalı
- Cihaz havalandırma çıkışı: 315-330 mm
- Kontrol paneli aç kapa 2 kademe şartel
- Besleme gerilimi 220-230-volt 50-60 Hz
- Baca çıkışına aktif karbon filtre

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

Satın alınacak malzemeden numune istenmeyecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

Bu şartnamede belirtilen teknik özellikler ve yürürlükte olan muayene kabul yönetmeliklerine göre komisyon tarafından incelenip, teslim alınacaktır.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Taşıma ve teslim esnasında bozulmaya yol açmayacak şekilde ambalajlı olarak teslim edilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI:


Teslim sırasında bozuk, kırık ve uygun olmayan malzemeler uygun olan sağlam malzemelerle değiştirilecektir. Mal ile ilgili Garanti verilmelidir (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

8. DİĞER HUSUSLAR:

Bozo

Satın alınan malzemeler, verilen sipariş üzerine firma temsilcisi tarafından Başkanlığımız Taşınır Kayıt Kontrol Birimi çalışanı ile birlikte ve ambara teslim edilecektir.

Doç.Dr. Bülent Toprak



Arş. Gör. Yasin KARAŞIN

